

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ – СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА У РЕПУБЛИЧКОМ ГЕОДЕТСКОМ ЗАВОДУ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2019), ОД 12.2.2019. ГОДИНЕ

Потенцијални понуђач је поставио следећа питања, у коме тражи додатне информације у предметном поступку:

Питање број 1:

Колико пута годишње се ради редован сервис, једном или више пута.

Одговор:

Редован сервис се ради једном годишње у свим организационим јединицама Републичког геодетског завода, на територији целе Републике Србије.

Питање број 2:

С обзиром да се цене дају по норма сату, који норматив се користи односно колико норма сати је предвиђено за један сервис или поправку.

Одговор:

У складу са узансама и позитивној пракси у струци, није могуће одредити колико норма сати је потребно за једну поправку. То може бити ситан квар или озбиљна интервенција. Да би се избегла злоупотреба броја норма сати, у моделу уговора стоји да је, пре интервенције, потребно фотографисати клима уређај и сачинити извештај о стању пре интервенције. Све то ће контролисати одговорно лице из сваке организационе јединице Републичког геодетског завода где се врши сервис.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ