



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

06 број: 404-56/2019-4

Датум: 11. јун 2019.године

Београд

Булевар војводе Мишића бр.39

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124 од 29. децембра 2012, бр. 14 од 4. фебруара 2015 и бр. 68 од 4. августа 2015. године), директор Републичког геодетског завода доноси

**О Д Л У К У**  
**о додели уговора**

**I** У поступку јавне набавке мале вредности добра – . **Набавка уградне опреме – заменског клима уређаја и Power модула за уређај за непрекидно напајање – УПС за сервер сале** (јавна набавка број 4/2019), уговор се додељује привредном друштву **"ЕНЕЛ ПС" д.о.о, 11070 Нови Београд, ул. Зеленгорска број 1г.**

**II** Вредност уговора о јавној набавци, без обрачунаог ПДВ-а, износи **1.799.178,44 динара** (и словима: милион седам стотина деведесет девет хиљада сто седамдесет осам динара и 44/100).

**Образложење**

Директор Републичког геодетског завода је дана 31.5.2019.године, донео Одлуку 06 број: 404-56/2019, о покретању поступка јавне набавке мале вредности добра – Набавка уградне опреме – заменског клима уређаја и Power модула за уређај за непрекидно напајање – УПС за сервер сале (јавна набавка број 4/2019).

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспела је једна понуда.

По спроведеном поступку отварања понуде, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуде и сачинила је Извештај о истој, 06 број: 404-56/2019-3 од 11.6.2019. године, у ком је констатовала следеће:

1) Предмет јавне набавке је набавка добра – **Набавка уградне опреме – заменског клима уређаја и Power модула за уређај за непрекидно напајање – УПС за сервер сале** (јавна набавка број 4/2019).

2) Процењена вредност јавне набавке: 1.880.000,00 динара, без обрачунаог ПДВ-а.

3) Основни подаци о Понуђачу:

Р.Б.	Назив и адреса	Матични број	ПИБ	Законоски заступник	Дан и час пријема понуде
1.	Привредно друштво "ЕНЕЛ ПС" д.о.о, 11070 Нови Београд, ул. Зеленгорска број 1г	17358430	100822561	Прокуриса Љубомир Милановић	10.6.2019. године, у 10 <sup>50</sup> часова

4) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: /.

5) Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена: /.

6) Ранг листа понуда применом критеријума - "Најнижа понуђена цена":

Како је достављена само једна понуда, није могуће применити тражени критеријум.

Табеларни приказ понуђене цене и осталих података из Обрасца понуде:

	Техничка спецификација добара и радова	Јединица мере	количина
1	<p>Испорука каналског система климатизације 'LG' или одговарајући, следећих карактеристика ( локација сервер сала у улици 27.март број 43-45):</p> <p>Спољашња јединица: <b>UU24W.U44</b></p> <p>Унутрашња јединица: <b>CM24.N14</b></p> <p>капацитет хлађења: 7.5 kW</p> <p>капацитет грејања: 18.17 kW (4.2~20.5)</p> <p>фреон: R410a</p> <p>Напајање: 230V-1Ph-50Hz</p> <p>DRY KONTAKT LG PQDSBC</p>	ком	2
2	<p>Испорука и монтажа бакарне цевне инсталације сачињене од цеви за гасну и течну фазу, термички изоловане у комплекту са комуникационим каблом. 15м бакарна инсталација - меке бакарне цеви 15ц0.9мм гас/ 8ц0.9мм теџност; Монтажа спољне јединице на позицији постојеће спољне јединице која се замењује.</p> <p>Набавка, испорука и монтажа тврдих пластичних цеви за одвод кондензата, димензија фи 25мм. Искористити постојећу конденз инсталацију, тј прикључити јединицу на њу.</p> <p>Израда постоља спољне јединице од квадратних и правоугаоних металних профила, заштићених основном бојом и антикорозивном заштитом.</p> <p>Вакумирање и провера на притисак и додатно пуњење фреоном R-410A због дужине инсталације. Израда продора за пролаз бакарног цевног развода.</p> <p>25м електро каблирање - 3x5mm<sup>2</sup> напајање спољашња, унутрашња се напаја са спољашње уз комуникацију Liu Ciu 4x0.75mm<sup>2</sup></p> <p>Испорука и уградња осигурача за напајање унутрашње и</p>	комплет	1

	разводног ормара.		
--	-------------------	--	--

3	Испорука NetBotz Rack Monitor 250 - <b>NBRK0250</b> или одговарајући, у комплекту са сензором температуре компатибилним за рад са овим уређајем. Сензор температуре монтирати на потисној ресетки канала на који је повезана нова клима. Монтажа NetBotz Rack Monitor 250 - NBRK0250, повезивање NetBotz уређаја као нове IP адресе, повезивање кабловима на dry contact модул система климатизације и подешавање алрмног стања и статуса јединице.  (локација сервер сала у улици 27.март број 43-45)	комплет	1
4	Испорука, монтажа и сертификовано пуштање у рад модула снаге на постојећем УПС Symmerta PX 160. Модул снаге тип APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V <b>SYPM10K16H</b>  (локација нова сервер сала у Седишту Републичког геодетског завода, Бул. Војводе Мишића број 39)	ком	1

<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ, БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВА, ИЗНОСИ (У ДИНАРИМА)</b>	<b>1.799.178,44 динара</b>
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ, СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВОМ, ИЗНОСИ (У ДИНАРИМА)</b>	<b>2.159.014,12 динара</b>

Рок за испоруку добара је 5 дана од дана пријема захтева за испоруку добара.

Рок плаћања је 15 дана од дана службеног пријема рачуна, по извршеној услузи.

Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуде.

Гаранција за испоручена добра износи 6 месеци.

Комисија је констатовала да је понуда број РРО19-1846 од 6.6.2019.године, понуђача: Привредно друштво "ЕНЕЛ ПС" д.о.о, 11070 Нови Београд, ул. Зеленгорска број 1г, одговарајућа и прихватљива.

7) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач: Уговор се додељује привредном друштву "ЕНЕЛ ПС" д.о.о, 11070 Нови Београд, ул. Зеленгорска број 1г.

Предметну јавну набавку изабрани Понуђач извршава самостално.

Одговорно лице Наручиоца прихватило је Извештај о стручној оцени понуда у предметном поступку, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора понуђачу: Привредно друштво "ЕНЕЛ ПС" д.о.о, 11070 Нови Београд, ул. Зеленгорска број 1г.

С обзиром на напред изнето, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

#### УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке Понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Текст одлуке припремио и парафирисао: Небојша Пантић, мастер права

Потписали: Миљана Кузмановић-Костић, дипл.правник

Бр. Јанковић Станковић, дипл.економиста



ДИРЕКТОР

Мр. Борко Драшковић, дипл.геод.инж.