



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

06 број: 404-37/2020-4
Датум: 28.05.2020. године

Београд
Булевар војводе Мишића бр.39

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124 од 29. децембра 2012, бр. 14 од 4. фебруара 2015 и бр. 68 од 4. августа 2015. године), директор Републичког геодетског завода доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

I У поступку јавне набавке услуге – Поправка електричне и електронске опреме у сервер сали Републичког геодетског завода (ЈН 8/2020), уговор се додељује понуђачу: ЕНЕЛ ПС ДОО НОВИ БЕОГРАД, 11070 Нови Београд, Зеленгорска 1г.

II Вредност уговора о јавној набавци, без обрачунаог ПДВ-а, износи 3.490.802,00 динара (и словима: три милиона четири стотине деведесет хиљада осамсто два динара и 00/100).

Образложење

Директор Републичког геодетског завода је 15.05.2020. године, донео Одлуку 06 број: 404-37/2020, о покретању поступка јавне набавке услуге – Поправка електричне и електронске опреме у сервер сали Републичког геодетског завода (ЈН 8/2020).

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспела је једна понуда.

По спроведеном поступку отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом, 06 број: 404-37/2020-3 од 28.05.2020. године, у ком је констатовала следеће:

- 1) Предмет јавне набавке је набавка услуге – Поправка електричне и електронске опреме у сервер сали Републичког геодетског завода (ЈН 8/2020).
- 2) Процењена вредност јавне набавке: 3.500.000,00 динара, без обрачунаог ПДВ-а.
- 3) Основни подаци о понуђачу:

Р.Б.	Назив и адреса	Матични број	ПИБ	Прокуриса	Дан и час пријема понуде
1.	ЕНЕЛ ПС ДОО НОВИ БЕОГРАД, 11070 Нови Београд, Зеленгорска 1г	17358430	100822561	Љубомир Милановић	28.05.2020. године у ⁹⁰⁰

4) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: /.

5) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена: /.

6) Начин примене методологије доделе пондера:

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума **"Најнижа понуђена цена"**.

У случају да после стручне оцене понуда, две исправне и самосталне понуде понуде исту цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног Понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог гарантног рока, а уколико понуде буду исте по свим поменутиим критеријумима, најповољнијом ће се сматрати понуда оног Понуђача који је понудио дужи рок плаћања

7) Ранг листа понуда применом критеријума **„најнижа понуђена цена“**:

Како је примљена само једна понуда, и то понуђача: ЕНЕЛ ПС ДОО НОВИ БЕОГРАД, 11070 Нови Београд, Зеленгорска 1г, није могуће применити наведени критеријум.

Понуђена цена:

Систем климатизације у сервер сали са пратећим радовима									
Р. Б.	Опис	Јединица мере	Количина	Цена, без ПДВ-а, (у динарима) по јединици мере	Цена, без ПДВ-а, (у динарима) за укупну количину	Посебно исказан ПДВ (у динарима) по јединици мере	Посебно исказан ПДВ (у динарима) за укупну количину	Цена, са ПДВ-ом, (у динарима) по јединици мере	Цена, са ПДВ-ом, (у динарима) за укупну количину
1.	2.	3.	4.	5.	6. = (4.х5.)	7.	8. = (4.х7.)	9. = (5.+7.)	10. = (4.х9.)
1.	Испорука професионалног уређаја намењеног за климатизацију сервер сала, производ Schneider Electric- Uniflair, model TUAR 0611A/CAP011 или одговарајући (унутрашња/спољна јединица); систем расхладног	komplet	2	1.250.562,50	2.501.125,00	250.112,50	500.225,00	1.500.675,00	3.001.350,00

<p>капацитета 22 kW. Клима ормар је ДХ верзија, са фреоном R410a.</p> <p>Клима ормар одсисава ваздух на дну из дуплог пода и удувава припремљен ваздух у простор сервер сале. Технички лист клима ормара и радне перформансе дате су у пратећим документима спецификације. Преко дисплеја на фронту клима ормара врши се подешавање уређаја и читава тренутни статус јединице и радни параметри. Клима ормари су потпуно аутоматизован и опремљени следећим:</p> <p>Пленум ваздуха на крову клима ормара за убацивање у простор</p> <p>Електронски еип вентил-EEV</p> <p>Baseframe-штелујуће постоље клима ормара</p> <p>Контролер рада тп 40</p> <p>Одвлаживање (сушење) ваздуха</p> <p>Грејач картера компресора</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--